



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"

Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI) - Tel. 02 57600719

C.M.: MIIC87700C - e-mail peo: miic87700c@istruzione.it - pec: miic87700c@pec.istruzione.it
C.F. 80149170153 - IPA: istsc_miic87700c - CODICE UNIVOCO : UFJUJE- sito:www.icopera.edu.it

Data e Protocollo: vedi segnatura

REPOPORT SECONDA PROVA DI EVACUAZIONE

Il personale docente/ATA e gli alunni dei plessi dell'Istituto Comprensivo "D. Alighieri" di Opera hanno effettuato la seconda (per alcuni prima) prova annuale generale di evacuazione nei giorni 8 e 9 aprile 2024. Nel corso della prova sono emerse alcune criticità evidenziate in giallo nel presente documento.

Al fine di migliorare gli aspetti risultati non consoni alla correttezza della procedura della prova, sono stati riportati in rosso alcuni suggerimenti sulle prassi da adottare.

- **IN SECONDARIA E' STATO RIPORTATO SIA IL NOME DEI COLLABORATORI SCOLASTICI CHE DEL PERSONALE ATA IN SERVIZIO ALL'ATTO DELL'EVACUAZIONE. NEGLI ALTRI PLESSI, RODARI, FRATELLI CERVI PRIMARIA E INFANZIA, SACCO E VANZETTI, DON MILANI, NOVERASCO E PERTINI NON E' PERVENUTO NESSUN MODULO PER QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE NON DOCENTE.**

Suggerimento prassi da adottare:

- I collaboratori scolastici, dopo l'espletamento dell'incarico indicato all'interno del funzionigramma sicurezza affisso in tutti i plessi, abbandonano l'edificio e si recano al punto di ritrovo indicato da apposita segnaletica. L'incaricato alla compilazione del modulo (sempre il collaboratore in servizio in guardiola /reception) riporterà nel modulo i nomi dei colleghi di turno nell'edificio al momento dell'evacuazione specificando se risultano presenti al punto di raccolta oppure evacuati/feriti o dispersi (così come richiesto dal modulo che dovrà essere tenuto sempre ben visibile in reception).

Gli alunni e gli insegnanti che si ritrovano in aula diversa dalla propria per attività di sostegno o alternativa, così come gli alunni che nel corso della prova si trovavano nei bagni, si recheranno al punto di raccolta della classe di appartenenza, precedentemente assegnato e contraddistinto da apposita segnaletica esterna. L'ubicazione del punto di raccolta di ogni classe dovrà essere ben nota sia agli studenti che al personale scolastico: a tale riguardo verranno predisposte simulazioni di prove di evacuazioni dagli insegnanti di tutte le classi, finalizzate al saper identificare il punto di raccolta della classe di appartenenza.

- **MENTRE IN FRATELLI CERVI INFANZIA E IN RODARI IL PERSONALE IN SERVIZIO, DOPO AVER SUONATO L'ALLARME SI E' RICORDATO DI STACCARE LA CORRENTE, NEGLI ALTRI PLESSI E' STATO FATTO SU SUGGERIMENTO DELL'ASPP O DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.**
- Si ricorda al personale di staccare il contatore prima di abbandonare il plesso scolastico.
- **RITARDO COMPILAZIONE MODULO: IN SECONDARIA UNA CLASSE HA CONSEGNATO DOPO 8 MINUTI IL MODULO PERCHE' I DOCENTI NON AVEVANO PROVVEDUTO A PRECOMPILARLO CON I NOMINATIVI DEGLI ALUNNI. IN F.LLI CERVI (PRIMARIA) UNA CLASSE HA CONSEGNATO DOPO 8 MINUTI. UNA CLASSE DELLA DON MILANI HA CONSEGNATO IL MODULO IN 6'59".**

- All'interno del registro oltre ai tre moduli di evacuazione precompilati con elenco alunni e classe, dovrà necessariamente essere custodita sempre una penna, al fine di consentire al



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"
Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI) - Tel. 02 57600719

C.M.: MIIC87700C - e-mail peo: miic87700c@istruzione.it - pec: miic87700c@pec.istruzione.it
C.F. 80149170153 - IPA: istsc_miic87700c - CODICE UNIVOCO : UFJUJE- sito:www.icopera.edu.it

Data e Protocollo: vedi segnatura

docente di completare celermente la compilazione del modulo una volta raggiunto il punto di ritrovo. Il registro deve seguire gli spostamenti della classe (giardino, palestra.ecc...)

● **In alcuni moduli sono presenti elementi non compilati:**

- Mancanza dell'indicazione del punto di raccolta (12 moduli)
- Data (19 moduli)
- Classe (1 modulo)
- Non è stato indicato che si trattava di una simulazione (20 moduli)
- Docente accompagnatore (1 modulo)
- Mancanza della firma (1 modulo)
- Sede (plesso): (3 moduli)
- Aprifila (2 moduli)
- Chiudifila (2 moduli)

● **Errata uscita di sicurezza dalla palestra dal plesso Sacco e Vanzetti.**

Prova effettuata il 08/04/2024

Primaria F.lli Cervi

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA/CRITICITA'

Consegna moduli: ultimo modulo 8' 08"

Una classe è uscita con i bambini che si tenevano le spalle, formando un "trenino", la modalità ha comportato un eccessivo ritardo nel raggiungere il punto di raccolta.

Suggerimento: Utilizzo di entrambe le uscite di sicurezza presenti nell'atrio dell'edificio al fine di evitare lungo il percorso del corridoio la sovrapposizione di classi e il conseguente intralcio di alunni.

Infanzia F.lli cervi

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA/CRITICITA'

Consegna ultimo modulo: 4' e 45 "

Nulla da segnalare

Primaria Rodari

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA/CRITICITA'



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"

Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI) - Tel. 02 57600719

C.M.: MIIC87700C - e-mail peo: miic87700c@istruzione.it - pec: miic87700c@pec.istruzione.it
C.F. 80149170153 - IPA: istsc_miic87700c - CODICE UNIVOCO : UFJUJE- sito:www.icopera.edu.it

Data e Protocollo: vedi segnatura

Consegna ultimo modulo: 5' e 00 "

Nulla da segnalare

Infanzia Don Milani

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA/CRITICITA'

Consegna ultimo modulo: 6' e 59 "

OSSERVAZIONI SEGNALATE IN ALCUNI MODULI:

- PORTA DELLA CLASSE CON USCITA SUL GIARDINO NON PROVISTA DI MANIGLIONE ANTIPANICO.
- LA DISCESA DALLA RAMPA CON I BAMBINI DELLA CLASSE IN FILA "A CATENA" RISULTA DIFFICOLTOSA: SAREBBE CONSIGLIABILE CHE I BAMBINI AVANZINO IN FILA INDIANA, O PER DUE, MA NON FORMANDO UNA CATENA.
- NELLA PIANTINA NON È BEN EVIDENZIATO IL PUNTO DI RACCOLTA. LE LINEE VERDI CONFONDONO L'IDENTIFICAZIONE DELLE VIE DI ESODO.

Prova effettuata il 09/04/2024

Primaria Sacco e Vanzetti

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA/CRITICITA'

Consegna moduli: ultimo modulo 6' 30" .

LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER ALCUNE CLASSI AVVIENE IN UN LASSO DI TEMPO MOLTO LUNGO RISPETTO AL MOMENTO DI ARRIVO AL PUNTO DI RACCOLTA

OSSERVAZIONI SEGNALATE IN ALCUNI MODULI: IN PALESTRA NON SI SENTE IL SUONO DELLA CAMPANELLA COME SEGNALE DI ALLARME.

VALUTAZIONE: IDENTIFICAZIONE DI UN PUNTO DI RACCOLTO PIU' VICINO ALL'USCITA E RISEGNALAZIONE ALL'ENTE COMUNALE DELLA MESSA IN PRISTINO DELLA CAMPANELLA.

Infanzia Pertini

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA/CRITICITA'

Consegna moduli: ultimo modulo 3' e 25 ".

Nulla da segnalare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"

Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI) - Tel. 02 57600719

C.M.: MIIC87700C - e-mail peo: miic87700c@istruzione.it - pec: miic87700c@pec.istruzione.it
C.F. 80149170153 - IPA: lstsc_miic87700c - CODICE UNIVOCO : UFUJJE- sito: www.icopera.edu.it

Data e Protocollo: vedi segnatura

Secondaria "D. Alighieri"

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA/CRITICITA'

Consegna moduli: ultimo modulo 7' e 15 ".

Il modulo di una classe non risultava pre-compilato con il nome degli alunni.

Il Dirigente Scolastico

Giuseppina Lavorio

Gli ASPP

Rosario Marazzotta

Barbara Interlenghi